

塩化ビニル樹脂系シート防水の点検表

防水層の点検事項		良	否
1	シート部の接合部に、浮き・剥離・口あきがなく、しっかりとシールされていること		
2	入隅に浮きがないこと		
3	出隅に浮きがないこと		
4	入隅角に浮きがないこと		
5	出隅角に浮きがないこと		
6	パイプ回りのシートに浮き及びしわがないこと		
7	平場及び立上がりの防水層に浮き・剥離・しわがないこと		
8	防水層の下に小石などの突起物が入っていないこと		
9	防水層に傷その他の損傷がないこと		
10	ルーフドレン回りの防水層に浮き及び剥離がないこと		
11	立上がり防水層末端部の押さえ金物がしっかりと固定されていること		
12	末端部に充填したシールに、浮き・剥離・だれがないこと		
13	パイプ立上がり防水層末端部のバンドがしっかりと締め付けられ、その上部のシールに“だれ”がなくしっかりと充填されていること		
14	ルーフドレン回りの防水層の末端部に浮き及び剥離がなく、シール材がしっかりと充填されていること		

(注) 点検終了後に水張り試験を行う場合は、シート張付け終了後24時間以上の養生期間をおいて実施する。

なお、ルーフドレンには、適度の大きさのゴムボールを差し込むなどの処置をする。